



# Městský úřad Kostelec nad Orlicí

## stavební úřad - životní prostředí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č. jednací: SÚŽP 592/2017-3046/2017-ms  
Vyřizuje: Monika Sikorová  
Telefon: 773 781 169  
E-mail: msikorova@muko.cz  
Spis. znak: 231.2-A/5

dle rozdělovníku



Kostelec nad Orlicí  
06.02.2017

## Veřejná vyhláška

### Oznámení o zahájení stavebního řízení

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 stavebního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 03.02.2017 od Obce Krchleby, IČO 00579 190, se sídlem Krchleby č.p. 32, 517 41 Kostelec nad Orlicí, žádost o stavební povolení k vodním dílům, tj. pro stavbu „Vodovod pro obec Krchleby“, na pozemcích č. parc. 693/5, 695/2, 696/15, 696/18, 698, 957/1, 702/1, 89, 94/1, 96, 116, 117, 726/6, 733/1, 733/9, 733/17, 733/21, 737, 764, 765, 766, 770, 771, 776/1, 776/2, 776/4, 789/5, 789/6, 789/7, 814/9, 814/20, 820/9, 820/10, 820/11, 820/19, 820/20, 820/21, 820/29, 825/4, 836, 8238/1, 854/5, 854/13, 854/17, 854/29, 961/6, 861/14, 861/15, 861/18, 861/19, 960/1, 960/2, 960/11, 960/13, 960/14, 960/15, 960/19, 960/21, 960/22, 960/23, 960/25, 960/26, 960/28, 961, 970/1, 970/17, 110, 622/1, 624/2, 696/2, 696/11, 946, 64/2, 110, 622/1, 946, 68, 69, 115, 622/7, 625, 80, 81, 623/3, 623/4, 623/5, 632/1, 638, 639/1, 639/5, 639/6, 880/3, 947/5, 75, 76/2, 85, 648/1, 654, 663/2, 666/2, 668/1, 947/2, 947/6, 952, 954, 969, 70, 74, 622/10, 684/1, 947/9, 90, 92, 93, 814/20, 815/1, 818/2, 818/3, 976, 94/2, 820/19, 960/2, 960/3 v kat. území Krchleby u Kostelce nad Orlicí a na pozemcích č. parc. 65/2, 112/7, 112/8 v kat. území Chleny. Dnem doručení žádosti správnímu orgánu bylo ve věci zahájeno řízení.

#### Popis stavby vodního díla:

#### Vodovod VDI+AK(2x20m<sup>3</sup>)

Nový vodovod 20 x 20 m<sup>3</sup> (VDI+AK) byl navržen severovýchodně nad obcí Krchleby a nad vrtem HV-1 +AMŠ. Je navržen jako zemní (polozapuštěný) vodovod se zemním kuželem, typový (stavebnicový) objekt se dvěma akumulacími komorami a armaturní komorou (AK) mezi nimi uprosřed (bez vstupního nadzemního objektu); tj. se vstupem do jednotlivých komor přes ocelové vodotěsné (zateplené) poklopy. Jedná se o stavebnicový systém Betonbau / Stavby Kladno - výstavby vodovodů.

Navržený typ dvoukomorového vodovodu má akumulacíni prostory 2 x 20 = 40 m<sup>3</sup>. Jedná se nejen o vlastní stavební část - samostatné komory vodovodu, ale i o komplexní výstavbu vodovodu včetně armaturní komory a trubního vybavení.

Navržený vodovod je řešen jako typová sestava dvou akumulacíni nádrží, tedy jako dvoukomorový vodovod. Nádrže budou osazeny do výkopu na základové lože (nebo na základovou betonovou desku). Armaturní komora bude mezi akumulacíni nádrže posazena o 30 cm níže. Dna akumulacíni nádrží a armaturní komory budou vyspádována směrem k odpadnímu potrubí z vodovodu. Nádrže budou pokryty železobetonovou deskou, monoliticky spojenou s nádržími vodovodu a nepropustně utěsněnou proti průniku tlakové vody. Deska je dimenzována pro zasypání vodovodem zeminou, která zároveň bude fungovat jako tepelná izolace. Vnitřní povrch akumulacíni nádrží bude opatřen stěrkou s atestem pro styk s pitnou vodou. V zakrytové desce budou prostory pro osazení vstupních pochozích poklopu 600/600, 600/800 a 1000/1000 mm se zvýšeným límcem. V desce budou také provedeny otvory pro osazení větracích hlavíc s odvětráním mimo objekt vodovodu.

Armaturní komora bude umístěna mezi akumulacíni nádržími. Velikost armaturní komory závisí na požadavku prostoru pro trubní vybavení a případnou další technologii vodovodu. Pro vstup do armaturní komory mohou být ve stěnách osazena žebříková stupadla s plastovým povrchem, případně je možné sadit žebřík (vše v provedení žárově zinkované ocel).

#### Odpad z vodovodu (VDI+AK)

Z navrženého vodovodu je navržen také odpad (odpadní potrubí), zakončený výustním objektem a vyústěný do zemního příkopu podél stávající polní cesty. Vlastní odpad je navržen v celkové délce cca 95 m (DN 150) ve společné trase s výtláčným řadem „V“ a zásobovacím řadem „1“ - část I pod navrženou příjezdovou komunikací.

Odpad z vodovodu je a byl navržen pro případné a více méně bezpečnosti odvádění, resp. jednorázové odvedení vypouštění vod z nově navrženého vodovodu, např. při havárii, či při čištění vodovodu.

#### SO-02 Výtláční a zásobovací řad DSO-02.1 Výtláční řad „V“

VI. výtláční řad „V“ je navržen v celkové délce 315 m (DN 50) mezi stávající armaturní manipulační šachtou AMŠ nad stávajícím vrtem HV-1 (km 0,15) a armaturní komorou AK (km 0,0) nově navrženého vodovodu VDI+AK (2x20m<sup>3</sup>) je navržen ve společné trase se zásobovacím řadem „1“ - část I a napájecími a signalizačními kabely mezi objekty AMŠ a VDI+AK. Vodovodní řad je navržen z tlakového plastového potrubí PE 63x10,5 (DN 50).

#### DSO-02.2 Zásobovací řad „1“ - část I vč. propojení zásobovacího řadu přes AMŠ

VI. zásobovací řad „1“ - část I je navržen rovněž v celkové délce 315 m (DN 100) mezi armaturní komorou AK (km 0,0) nově navrženého vodovodu a stávající armaturní manipulační šachtou AMŠ nad stávajícím vrtem HV-1 (km 0,315) je navržen ve společné trase s výtláčným řadem „V“. Vodovodní řad je navržen z tlakového plastového potrubí PVC 110x5,3 (DN 100).

#### DS-02.3 Napájecí a signalizační kabely

VI. kabely - napájecí a signalizační jsou vřzeny také v celkové délce 315 m mezi stávající armaturní manipulační šachtou AMŠ nad vrtem HV-1 a armaturní komorou AK nově navrženého vodovodu, jsou navřzeny ve společné trase s výtláčným „V“ a zásobovacím řadem „1“ - část I (pro napájení, ovládání a signalizace v objektu vodovodu).

#### DSO-04.1 vodovodní/trubní síť I Krchleby

Navržená trubní (vodovodní) síť v obci Krchleby zahrnuje tyto jednotlivé vodovodní řady: hlavní zásobovací a rozvaděcí řad „1-“ – část II, III, IV (stávající) a část V; dále vedlejší zásobovací a rozvaděcí řady „1-a-“ – část VII a VIII, vč. Radu „1-a1-“ – část X, „1-c-“ – část XI, „1-d-“ – část XII vč. Radu „1-d-1-“ – část XIII.

Hlavní zásobovací a rozvaděcí řad „1-“ – část V (km 0,893-1,540) je navržen v celkové délce 647 m (DN 80 mezi stávajícím lomem trasy za silnicí III/3166 na jižním okraji spotřebiště (km 0,893) a koncovou navrženou armaturní redukční šachtou ARŠ za jihozápadním okrajem spotřebiště (km 1,540).

Zásobovací a rozvaděcí řad „1-a-“ – část VII (km 0,0 – 0,26, vč. podchodu pod Chlenským potokem) je navržen v celkové délce 260 m (DN 80) mezi napojením na řad „1-“ – část II (v km 0,457) a navrženým nadzemním hydrantem HN na západním okraji spotřebiště (km 0,260).

Rozvaděcí řad „1-a-“ – část VIII (km 0,60-0,357 vč. podchodu pod Chlenským potokem) je navržen v celkové délce 97 m (DN40) mezi napojením na řad „1-a-“ – část VII (v km 0,260) s osazeným nadzemním hydrantem HN a vl. koncem řadu (km 0,357).

Rozvaděcí řad „1-a-1-“ – část IX (km 0,0 – 0,012 vč. podchodu pod Chlenským potokem) je navržen v celkové délce 12 m (DN40) mezi napojením na řad „1-a-“ – část VII (v km 0,207) a vl. koncem řadu (km 0,012).

Rozvaděcí řad „1-b-“ – část X (km 0,0 – 0,83) je navržen v celkové délce 83 m (DN 40) mezi napojením na řad „1-“ – část II (v km 0,480) a vl. koncem řadu (km 0,083).

Rozvaděcí řad „1-c-“ – část XI (km 0,0 – 0,247) je navržen v celkové délce 247 m (DN 50 a 40) mezi napojením na stávající řad „1-“ – část II (v km 0,572) a vl. koncem řadu (km 0,247).

Zásobovací a rozvaděcí řad „1-d-1-“ – část XII (km 0,0 – 0,227 vč. podchodu pod Chlenským potokem a podchodu – protlakem pod silnicí II/316) je navržen v celkové délce 227 m (DN 80, 50 a 40) mezi napojením na řad „1-“ – část V (v km 1,00) a vl. koncem řadu na severním okraji spotřebiště (km 0,227) tj. až za silnicí II/316.

Rozvaděcí řad „1-d-1-“ – část XIII (km 0,0 – 0,053) je navržen v celkové délce 53 m (DN 40) mezi napojením na řad „1-d-“ – část XII (v km 0,191) a vl. koncem řadu (km 0,053) také až za silnicí II/316.

#### DSO-04.2 Vodovodní/trubní síť II Brumbárov

Navržená trubní (vodovodní) síť v osadě Brumbárov zahrnuje tyto jednotlivé vodovodní řady: hlavní zásobovací a rozvaděcí řad „1-“ – část VI; dále rozvaděcí řady „1-e-“ – část XIV a „1-f-“ – část XV.

Hlavní zásobovací a rozvaděcí řad „1-“ – část VI (km 1,540 – 2,702 vč. armaturní redukční AR3, vč. podchodu pod potokem Brodec a podchodem pod Pěnitým potokem) Je navržen v celkové délce 1 162 m (DN 80, 50 a 40) mezi navrženou armaturní redukční šachtou ARŠ za jihozápadním okrajem spotřebiště Krchleby (km 1,540) a vl. koncem řadu ve spotřebiště Brumbárov (km 2,702).

Rozvaděcí řad „1-e-“ – část XIV (km 0,0 – 0,113) je navržen v celkové délce 113 m (DN 40) mezi napojením na řad „1-“ – část VI (v km 2,001) a vl. koncem řadu na severovýchodním okraji spotřebiště (km 0,113).

Rozvaděcí řad „1-f-“ – část XV (km 0,0 – 0,056) je navržen v celkové délce 56 m (DN 40) Mezi napojením na řad „1-“ – část VI (v km 2,564) a vl. koncem řadu (km 0,056) na západním okraji spotřebiště.

Žádost byla doložena příslušnou projektovou dokumentací vypracovanou panem Jirím Coufalem a ověřenou panem Ing. Janem Hromádkem - autorizovaným inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 07000592, v lednu 2017.

Pro stavbu bylo vydáno obecným stavebním úřadem (MěÚ Kostelec nad Orlicí) územní rozhodnutí pod č.j. SÚZP 3841/16-28087/16-L a to dne 18.01.2017.

Vodoprávní úřad, oznamuje všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že dnem podání žádosti je ve věci zahájeno řízení podle § 44 a § 47 správního řádu a dále podle § 112 stavebního zákona s použitím ustanovení § 115 vodního zákona. Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště, upouští se podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději do

### deseti dnů od doručení tohoto oznámení

(dle § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti považuje za doručenou).

jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad navrhuje podané žádosti ve výše uvedeném rozsahu vyhovět.

Dle § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

Dle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v kanceláři vodoprávního úřadu v budově Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí (Dukelských Hrdinů 985, číslo dveří B 110) v době (pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h; úterý a čtvrtek 8:00 h do 14:00 h; pátek 8:00 h do 13:00 h s tím, že doporučujeme v úterý, čtvrtek a pátek se z důvodu místních šetření předem telefonicky domluvit).

Monika SIKOROVÁ v. r.  
referent životního prostředí  
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

**Příloha pro žadatele:** Výzva k zaplacení správního poplatku

## ROZDĚLOVNÍK

### Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodovodu:

Žadatel – účastník řízení podle § 109 stavebního zákona § 27 odst. 1 správního řádu  
(*doručení do vlastních rukou*):  
Obec Krchleby, IČO 005 79 190, Krchleby č.p. 32, 517 41 Krchleby

### Účastníci řízení (§ 109 písm. b) a c) stavebního zákona):

Obec Krchleby, Krchleby č.p. 32, 517 41 Krchleby  
Obec Chleny, Chleny č.p. 68, 517 41 Chleny

### Účastníci řízení (§ 109 stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu):

*doručováno veřejnou vyhláškou*  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN 4 (Podmokly)  
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (oblast Královéhradecký kraj)  
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3  
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Hradec Králové  
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové  
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové

### Vlastníci dotčených pozemků

pan Josef Šimberský, Chleny 38, Chleny  
paní Jiřina Šimberská, Chleny 38, Chleny  
Obec Krchleby, Krchleby 32, Krchleby  
paní Marie Dubská, Chlínky 3, Vrbsice  
pan Pavel Kovářčák, Krchleby 3, Krchleby  
pan Karel Dostál, Krchleby 15, Krchleby  
pan Ing. Josef Myšák, Krchleby 22, Krchleby  
ZOPOS Přestavky, a.s., Krchleby 2, Krchleby  
pan Pavel Čížek, Krchleby 27, Krchleby  
pan Jaroslav Svatoš, Baarova 754, Chocet  
pan Ondřej Petera, Krchleby 29, Krchleby  
paní Blanka Peterová, Krchleby 29, Krchleby  
pan Zdeněk Bezdiček, Krchleby 35, Krchleby  
pan Jiří Bezdiček, Krchleby 38, Krchleby  
paní Lenka Bezdičková, Krchleby 38, Krchleby  
paní Jana Hudoušková, Krchleby 37, Krchleby  
pan Jiří Suchánek, Krchleby 7, Krchleby  
paní Blanka Suchánková, Krchleby 7, Krchleby  
pan Miloš Dostál, Krchleby 9, Krchleby  
paní Renata Kaplanová, Krchleby 12, Krchleby  
pan Ing. Zbyněk Myšák, Krchleby 22, Krchleby  
pan Petr Kaplan, Chleny 40, Chleny  
paní Vlasta Kaplanová, Chleny 40, Chleny  
pan Václav Michalec, Krchleby 1, Krchleby  
pan Jaroslav Bečička, Krchleby 6, Krchleby  
paní Jana Bláhová, Špantelova 1257/61, Praha 6 – Řepy

### Úřady pro vyvěšení a podání zpráv o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí  
Obecní úřad Krchleby, Krchleby č.p. 32, 517 41 Krchleby

Obecní úřad Chleny, Chleny č.p. 68, 517 41 Chleny

### Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

HZS Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
KHS Královéhradeckého kraje, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

### Obdrží (jednotlivě):

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (stavební úřad), Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí  
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (ochrana životního prostředí), Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí  
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, OSO (kultura), Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, životní prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu.

06. 02. 2017

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....



.....  
*Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí*